

יום חמישי 18 יולי 2024
סימוכין 18072024

לכבוד:
דרור סיני
מנהל מחלקת ביטחון
מועצה אזורית מגילות ים המלח
drors@dead-sea.org.il

הנדון: שאלות הבהרה – מכרז מס' 21/2024

שלום רב,

ניתן לספק עדש 5 חודשים	נדרש אספקה 3 חודשים, האם ניתן לספק עד 5 חודשים בהתאם למצב בעולם? ניתן לספק בהקדם בהתאם לזמינות יחידות מהמלאי הקיים	סעיף 7	1
המפרט הטכני כפוף למפרט פקע"ר והדרישות הינם בהתאם לכך, במידה ולא קיים בהספקים הנ"ל ווסתים באופן גורף אז אין צורך, בכל מקרה ההצעה תיבחן לאחר פתיחתה על ידי יועץ פיקוד העורף לבדיקת התאמת המוצר למפרט	צויין כי נדרש ווסת מהירות אלקטרוני ביחידות, לא קיים בהספקים הנ"ל ווסתים אלקטרוניים	סעיף 3.4	2
ההצעה תיבחן לאחר פתיחתה על ידי יועץ פיקוד העורף לבדיקת התאמת המוצר למפרט- במידה ואין חריגה מהמפרט והיועץ יאשר לא תהיה בעייה בכך	בסעיף זה מצויין רמת השתקה של 70 דיצבלים ממרחק 3 מטר, היחידות הנ"ל עם חופה מקורית עד 22 קווא 65-67/7 עד 200 קווא 75/7	סעיף 3.12	3
כן	מתייחס לבדיקה עם עומס דמה האם ניתן לבדוק עם עומס דמה במחסנו טרם האספקה?	סעיף 4.4.7	4
הדרישה במפרט היא ל 16 שעות מיכל פנימי + חיצוני שייאפשר עבודה בטווח הזמן הנדרש לא יאושר פחות מכך	האם ניתן לספק יחידות 180 קווא עם מיכל דלק 11-12 שעות?	סעיף 3.24 (עמוד 6)	5

בכבוד רב,

גיא אלבו – מנהל מכירות
פ.ק. אלקטרה בע"מ

מס"ד	מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פר.ק3	פירוט שאלה
1	הסכם	12	3.1	יש לשנות את הסעיף כך שהאחריות תהא מוגבלת לאחריות היצרן או למשך תקופה של 12 חודשים מההפעלה הראשונית, לפי המוקדם מביניהם.
2	הסכם	12	5.3	מי הם הגורמים הממנים? לא קיימת הגדרה בהסכם וכן במסמכי המכרז.
3	הסכם	13-14	8	יש להוסיף סעיף קטן אשר קובע כי טרם סיום החוזה בידי המזמין, תינתן לספק האפשרות לתקן את ההפרה ו/או המקרה, ולציין את הזמן שיינתן לתיקון כל הפרה / מקרה או הפרה יסודית. בכל מקרה שהוא, המועצה לא תבטל את ההסכם ללא מסירת הודעה בכתב לספק כ-21 יום מראש.
4	הסכם	13-14	8.1	אין הקשר לסעיף 6, האם הכוונה לסעיף 7 (תקופת התקשרות)?
5	הסכם	13-14	8.1.2	יש להוסיף כי יינתנו לספק 30 יום לתקן את המקרים האמורים בס"ק זה
6	הסכם	13-14	8.6	זכות הקיזוז תהא כפופה למתן הודעה לספק בכתב וכ-10 ימים מראש.
7	הסכם	15	11	למרות האמור בכל מקום במסמכי המכרז, לרבות הסכם זה על נספחיו:
				החברה תספק את המוצר ליישובי המועצה במידה ותזכה במכרז האחריות בגין המוצרים תהיה

<p>לתקופה הנקובה במסמכי המכרז</p> <p>כל נזק שיגרם עד להתקנת המוצר תהיה באחריות המועצה</p> <p>כל בעייה טכנית או אחרת במוצר עד התקנתו והפעלתו תהיה באחריות הספק</p> <p>המועצה מתחייבת לשמור על המוצר עד התקנתו בצורה נאותה</p>	<p>(א) משעה שהובא הציוד הנדרש לביצוע העבודות נשוא ההסכם לאתר, המועצה אחראית לגנבות וגם לכל נזק, שנגרם לו ו/או לעבודות שלא ע"י הספק.</p> <p>(ב) הספק אחראי רק לנזקים ישירים אם יגרמו ברשלנות עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו, כתוצאה מאספקה ו/או עבודה לקויה או חומרים פגומים בלבד, ותוך כדי ביצוע העבודות נשוא החוזה על ידם, ולמעט נזקים שהאחריות לגביהם מוטלת על גורם אחר עפ"י ההסכם בין הצדדים או עפ"י כל דין. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי ובכלל זאת לאובדן רווח, אובדן לקוחות, אובדן חוזים, אובדן עסקים וכיו"ב.</p> <p>(ג) פיצוי ו/או שיפוי ייעשה בכפוף לפסק דין חלוט, אשר לא עוכב ביצעו ולקבלת הודעה ע"י הספק ומתן הזדמנות</p>				
--	--	--	--	--	--

	להתגונן כנגד תביעה ו/או דרישה של צד ג'. הספק אינו פוטר את המועצה ו/או כל גורם אחר מאחריותם על פי כל דין.				
		גנרטור KVA15			
18	הספק הגנרטור	כללי			על פי המפרט של פקע"ר המכרז יבדק על ידי נציג פקע"ר לבחינה של התאמת המוצר למפרט הטכני ככל שהמוצר אינו תואם את המפרט ההצעה תיפסל
19	טמפי עבודה 5- עד 50 ועד גובה 1000	19	3.1.6		מיקום ההתקנה הוא בישובי המועצה האזורית מגילות ככל הישויבים מתחת לגובה פני הים מ – 150 ועד 390 גודל הגנרטור מיקום ההתקנה הרצוי הוא מתחת לגובה פני ים, ואין צורך בגנרטור שעומד ב טמפרטורה 50 מעלות ו ב 1000 מטר גובה, גנרטור המבוקש יהיה גדול יותר ממה שצריך, הדבר יכול להוביל לעבודה בת עומס ו בבלאי יתר, האם ניתן לספק גנרטור העומד בטמפרטורה 50 מעלות בגובה פני ים?
20	8 בולמי זעזועים לפחות	19	3.1.10		לפי מפרט פקע"ר 4 בולמי זעזועים גומי מקוריים של היצרן בין היחידה לבסיס, האם מקובל?
21	ווסת מהירות מנוע אלקטרוני	20	3.4		לא ניתן בגנרטור מדגם זה, האם ניתן לספק ווסת מכאני?
22	זלת טיפול ברדיאטור	21	3.13.2		כן ניקוי דרך רשת עליון לצורך הניקוי (4 ברגים), האם מקובל?
23	מרבזים לניקוז מים	21	3.13.5		האם ניתן לספק ללא?

המפרט ההצעה תיפסל על ידי נציג פקע"ר שיבחן את ההצעה ויהיה הגורם המאשר של הרכישה					
מצויין כי נדרש איגום לסה"כ 16 שעות עם מיכל חיצוני + פנימי	בסעיף 39.010.0140 מבוקש מיכל דלק בבסיס היחידה, צריך מיכל חיצוני בנוסף או במקום?	2.23.1	23	מיכל דלק 6ל שעות עבודה דופן כפולה	24
כן	האם ניתן לספק מיכל אינטגרלי יחיד המספיק ל 16 שעות?	3.24	23	מיכל דלק חיצוני ל 10 שעות עבודה עם פתח ניקוי	25
שירות האחזקה לגנרטורים יצא במכרז אחר ביקורת תקינות בתקופת האחיות נדרשת פעמיים לבדיקת המוצר	האם שירותי ההחזקה כוללים טיפולים שגרתיים ו/או ביקורות? אם כן, מה כמות הביקורות הנדרשת בשנה? כמה שנים של שרות זה?	8	27	שירותי אחזקה	26
אין	איזה עבודות תשתית צריך?	4.5	25	עבודות תשתית	27
ניתן לבצע במפעל ולא באתר	האם ניתן לבצע בדיקת עומס לפני אספקה במקום בדיקה באתר? או לחילופים בדיקת עומס לאחר התקנה בחיבור ע"י עומס מתקן	4.4.7	25	בדיקה בעומס במשך שעה	28
בסדר גמור תקופת האחיות תחול לאחר התקנת הגנרטור על ידי המועצה תתאפשר לספק להציע הצעת מחיר לשירות ההתקנה	מבוקש להבהיר כי שירותי אחזקה לתיקון תקלות שהינן תחת אחריות יינתנו לכל אורך תקופת האחיות אך שירותי אחזקה שוטפים ותקלות שאינן תחת אחריות יוענקו על ידי הצעת מחיר נפרדת.	8	26	הנחיות לרכש התקנה ותחזוקה	29

18/7/2024 לכבוד :		לא מובן התמורה בגין תחזוקה מה הכוונה "עבודה וחומר"?	8.4.1	27	הנחיות לרכש התקנה ותחזוקה	30
----------------------	--	--	-------	----	------------------------------------	----

בדוא"ל: drors@dead-sea.org.il

א.נ;

הנדון: מכרס מס' 21/2024 רכש גנרטורים - מועצה אזורית מגילות ים המלח

פרטי הפונה:

שם הפונה/המציע	כתובת	איש קשר	טלפון	פקס	כתובת דוא"ל
טרקטורים וציוד (I.T.E) בע"מ	המנור 8, חולון 5886106	בן סבח	ישיר : 054-9051195	03-5599286	bens@zoko.co.il

א. מהות הפניה:

חברת טרקטורים וציוד (אי.טי.אי.) בע"מ ("החברה") היבואנית הבלעדית של מוצרי CATERPILLAR בישראל, קיבלה לידיה את מסמכי המכרז שבנדון (להלן: "המכרז" או "המסמכים") ולאחר שבחנה את המסמכים והנספחים המצורפים אליהם, מילאה ידי לפנות אליכם בשאלות להבהרה ובבקשה לתיקון נוסח מסמכי המכרז, כדלהלן:

ראו להלן שאלותינו הספציפיות בהתאם לפרקי וסעיפי מסמכי המכרז:

בברכה,